

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад «Колосок» села Балгазын Тандинского кожууна Республики Тыва
с. Балгазын, ул. Советская, № 9 а
Email: Alex.Maadur @ yandex.ru

Паспорт

ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНЫХ образовательных учреждений

на 2021-2022 учебный год

**Акт готовности образовательного учреждения
2021/2022 учебному году
Составлен « ____ » _____ 20__ г.**

Полное наименование, № учреждения (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Колосок» с. Балгазын Тандинского кожууна Республики Тыва

Количество зданий 1

Тип здания (зданий), год постройки нежилое, 1951

Адрес (адреса) 668302 Россия Республика Тыва, Тандинский район, с. Балгазын, ул. Советская, 9а
телефон 25-1-19

Ф.И.О. руководителя учреждения Маадыр Александра Хаяновна

Проверка проводилась в соответствии с приказом МКУ Управления образования администрации Тандинского кожууна № 118 от « 30 » июля 2021 г. комиссией в составе:

председатель комиссии

Заместитель председателя Администрации Тандинского кожууна по правовым вопросам и ЖКХ
Сат Эмер-оол Сапыянакович

заместитель

Заместитель председателя Администрации Тандинского кожууна по социальной политике
Оюн Татьяна Хензиг-ооловна

члены комиссии

1. Начальник Отдела образования администрации Тандинского кожууна
Сыргашева Чодура Тадар-ооловно

2. Ведущий инженер Отдела образования администрации Тандинского кожууна
Хертек Мерген Михайлович

3. Главный специалист Администрации Тандинского кожууна по ГО и ЧС
Оюн Назын Иванович

4. Специалист Администрации Тандинского кожууна по ЖКХ
Оюн Монгулек Эдуардовна

Начальник ОНД и ПР Тандинского и Чеди-Хольского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

от Совета заведующих ДОУ _____

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица:

устав, свидетельство о государственной регистрации, 20.11.2015 № 818

2. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием _____
17 – АВ № 004188

3. Контракт на право оперативного управления нежилого фонда 05.05.2008г.

4. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком _____
17 – АВ № 004187

5. Сведения о наличии арендаторов _____

6. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с Положением о порядке лицензирования образовательных учреждений, утвержденных приказом Минобрнауки России от 17.11.94 г. №442 №287 от 19.12.2014г. серия 17ЛО1 № 0000568 Министерством образования и молодежной политики Республики Тыва, бессрочно; приложение 1 Общеобразовательная _____

программа дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложения,

соответствие данных, указанных в лицензии, какие реализуются виды общеобразовательных программ)

ба. Наличие свидетельства о государственной аккредитации (№, дата, кем выдано, на какой срок, аккредитованные образовательные программы) _____

7. В 2021 / 2022 учебном году в образовательном учреждении укомплектовано групп с общим количеством 39 воспитанников.

Нормативы, указанные в лицензии: _____.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста _____, детей _____;

вторые группы раннего возраста _____, детей _____;

первые младшие группы 1, детей 17;

вторые младшие группы _____, детей _____;

средние группы _____, детей _____;

старшие группы 1, детей 22;

подготовительные к школе группы _____, детей _____;

разновозрастные группы 2, детей 39;

Из них групп с круглосуточным пребыванием _____, детей _____;

группы кратковременного пребывания _____, детей _____;

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения _____

8. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) 100%

9. Наличие необходимой документации в соответствии с номенклатурой дел имеется

10. Готовность методического кабинета к осуществлению учебно-образовательной работы _____

удовл., соответствует

(соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ)

11. Наличие режима работы образовательного учреждения, расписания занятий по группам, количество занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели _____

соответствует

12. Подключение к сети Интернет имеется

13. Территория:

- общая площадь 3187 кв.м

- состояние ограждения удовл.

- площадь озеленения 2000 кв.м

- существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории образовательного учреждения (указать какие) нет

- проведено ли ГИБДД обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к образовательному учреждению да

- подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования удовл.

- наличие и состояние цветника имеется, удовл

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников имеется, удовл

- наличие договора о вывозе мусора (№ и дата заключения договора) _____

№ 265 от 28.08.2020г. срок действия на 3 года

- возраст, состояние безопасности зеленых насаждений _____

22 лет, удовл.

14. Наличие и техническое состояние спортивных залов _____

15. Здание: общее состояние помещений _____

Дата проведения ремонта:

капитального _____

текущего август 2021г

16. Искусственное освещение, его состояние удовл

Естественное освещение удовл

17. Работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке – принудительной) удовл.

18. Состояние отопительной системы удовл.

Наличие акта опрессовки отопительной системы (дата и № акта) _____

19. Обеспечение противопожарной безопасности:

- приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние (дата, №) от 11.01.2021г. № 1/15 ОД
- наличие планов эвакуации имеется
- наличие журналов инструкций имеется
- обучение мерам противопожарной безопасности проводится
- наличие уголков пожарной безопасности удовл.
- приобретение и перезарядка огнетушителей удовл.
- наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание удовл. соответствует
имеется
- наличие системы оповещения, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание имеется
- наличие системы вывода сигнала о пожаре на пульт «01», договор на техническое обслуживание имеется
- проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) № 30/14-08-Л/19 от «15» января 2020г
- наличие и состояние противопожарного оборудования:
внутренний противопожарный водопровод пожарный щит, пожарные краны, рукава, насосы удовл.
- состояние и место расположения электрощитовой удовл.
- состояние путей эвакуации удовл., свободное
- наличие доводчиков на дверях имеется
- наличие световых указателей «Выход» имеется
- наличие металлических решеток на окнах (кроме помещений, в которых находятся материальные ценности) нет
- обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений (дата) _____
- состояние электропроводки удовл.
- наличие и состояние:
водоснабжения удовл.
канализации удовл.
сантехоборудования удовл.
- 21. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в образовательном учреждении удовл., соответствует
- Обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка удовл., соответствует
- обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен удовл., соответствует, 3 смены
- обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения удовл., шкафы
- состояние предметно-развивающей среды удовл
- обеспеченность игрушками, дидактическим материалом удовл
- наличие и маркировка уборочного инвентаря удовл
- наличие пылесосов 2шт
- Наличие и состояние специально оборудованных помещений для дополнительного образования
Зал для музыкальных занятий, его готовность имеется синтезатор, баян, муз.центр
Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря удовл
- Наличие бассейна -
- Состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) хорошее

23. Пищеблок:

дата проведения ремонта август 2021г.

наличие аварийного титана _____
плита (какая), ее состояние _____ новое производственная, 1 шт
наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов), дата и номер акта _____ № 1123 от 17.01.2020г.

состояние разделочных столов _____ удовл
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение _____ удовл

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество _____ удовл
условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды _____ удовл

обеспеченность посудой, ее состояние _____ удовл., соответствует
котломоечная, ее оборудование _____
технологическое оборудование и его состояние _____ удовл
наличие и маркировка уборочного инвентаря _____ соответствует

24. Кладовые:

дата проведенного ремонта _____ август 2021
хранение сыпучих продуктов _____ соответствует
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) _____
_____ удовл 1 холодильник, 1 морозильная камера
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) _____

25. Дежурный образовательного учреждения: наличие дезсредств _____
_____ удовл, достаточно

место приготовления _____ туалет, тара _____ имеется

26. Прачечная: наличие и состояние оборудования _____ договор № 23 на стирку белья с 01.08.2017г по 01.08.2022г.

27. Медицинский блок: его состояние _____ удовл
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние _____ удовл, соответствует
наличие и хранение лекарственных средств _____ удовл, соответствует

наличие изолятора для заболевшего ребенка _____
наличие медицинской документации в соответствии с номенклатурой дел _____
_____ соответствует

дополнительные медицинские помещения для оздоровления детей _____

28. Энергосберегающие мероприятия и их выполнение _____ проводятся

наличие водомеров _____

наличие теплосчетчиков _____

наличие конкретного плана мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и его выполнение _____ имеется

29. новое в оформлении и оборудовании образовательного учреждения _____
_____ имеется

30. Наличие системы видеонаблюдения:

- внешняя система видеонаблюдения, количество видеокамер _____ 3

- внутренняя система видеонаблюдения, количество видеокамер _____ 2

31. Замечания и предложения – с указанием даты и номера предписания:


- Управление Ростпотребнадзора по Республике Тыва _____

- Органов ГПН _____

Председатель комиссии

Заместитель

Члены комиссии



Сат Э.С.

Оюн Т.Х.

Сыргашева Ч.Т.

Базыр В.Н.

Хомушку Ю.К.

от администрации учреждения

от органов ГПН

от Совета заведующих ДОУ

АКТ ГОТОВНОСТИ № _____
к работе в осенне-зимний период 2021/2022 г.

Комиссия, назначенная приказом (постановлением, распоряжением)

от _____ № _____ на основании «Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период»
с «_____» по «_____» _____ 2021 г. провела проверку-

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Колосок»
с.Балгазын Тандинского кожууна Республики Тыва

(наименование образовательного учреждения)

Адрес: 668308, Россия, Республика Тыва, Тандинский район, с.Балгазын, ул.Советская, 9а
(образовательного учреждения)

1. Готовность учреждения к зиме.

Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние:
встроенная кочегарка, удовл.

2. Технические мероприятия, выполненные при подготовке к сезону:

№ п/п	Вид работы	Отметка о выполнении	Подпись ответственных лиц
1	Пневмогидравлическая промывка системы отопления, тепловых сетей	Июнь 2021	
2	Ревизия запорной арматуры		
3	Наличие приборов (термометры и манометры)		
4	Техническое состояние котлов, ремонтные работы котельного и вспомогательного оборудования	Август 2021	
5	Ремонт теплоизоляции, тепловых сетей, системы отопления	Август 2021	

3. Состояние утепления здания и сооружения:

№ п/п	Наименование здания	Год постройки	Техническое состояние	Описание готовности здания в %
1	МБДОУ Д/с «Колосок» с.Балгазын	1951	удовл.	Удовл., требуется замена входных дверей и частично окон

4. Наличие угольника:

№ п/п	Условия хранения угля (закрытый, открытый)	Общий расчетный объем угольника, (тонн)	Наличие остатков угля, (тонн)	Объем нового завоза угля (тонн)	Наличие графика завоза на полугодие
1	Закрытый	60	9,3	20	октябрь

Установленный лимит топлива (на сезон) 60 тонн.

Утвержденный нормативно-правовой акт (муниципального) государственного образования № _____
дата _____ 2021 г. наименование « _____ »

5. Состояние котельной:

Тип котельной (пристроенная или встроенная подчеркнуть).

Всего котлов _____ 1 печь, 1 котёл _____ ед.

Установочная мощность котельной _____ Гкал/ч.

Наличие резервных источников электропитания _____ мощность _____ кВт
Обеспеченность водой _____ скважина _____, марка насоса ПОТОК 4-2-1

6. Наличие резерва на отопительный сезон:

- колосников 1 штук; ц/насосов _____; труб различных диаметров, всего _____ метров;

Заключение: _____

Председатель комиссии _____

Заместитель _____

Члены комиссии 1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

Саг Э.С.

Оюн Т.Х..

Сыргашева Ч.Т.

Базыр В.Н.

Хомушку Ю.К.

